

Pitanja i odgovori sa webinaru 06.05.2021.

Kućna serija - mono i multi sustavi u ponudi tvrtke Deltron, pregled i zanimljivosti, obaveze montažera i specifičnosti freona

1. Pitanje:

Koja je razlika između jedinica MXZ-2F33/43/53/72/80VF3 u odnosu na prethodne jedinice istog tipa MXZ-2F33/42/53/54/68/72/80VF?

Odgovor:

Glavna prednost novih jedinica MXZ serije je što nema potrebe za dodatnom nadopunom plina.

2. Pitanje:

Postoji li mogućnost spajanja Mitsubishi Electric kućne serije na centralni upravljač?

Odgovor:

Kućna serija proizvođača Mitsubishi Electric ima mogućnost spajanja na centralni upravljač preko M-NET sučelja MAC-334IF-E.

3. Pitanje:

Koje jedinice kućne serije od Gree-a imaju ugrađen Wifi?

Odgovor:

Sve jedinice kućne serije imaju ugrađeno Wifi sučelje. Upravljaču se preko GREE+ aplikacije.

4. Pitanje:

Koja je potrebna visina spuštenog stropa za ugradnju kanalne jedinice?

Odgovor:

Sve kanalne jedinice kućne serije od proizvođača Mitsubishi Electric, Gree i Azuri su visine 200 mm. Potrebna visina spuštenog stropa za ugradnju jedinica je 30 cm. U svakom slučaju potrebno se dodatno posavjetovati ovisno o pojedinom slučaju.

5. Pitanje:

Jesu li kanalne i kazetne jedinice kućne serije namijenjene za Multi ili Mono split sustav?

Odgovor:

Kanalne i kazetne jedinice proizvođača Mitsubishi Electric su spojive na Mono i Multi split sustav, dok kanalne i kazetne jedinice proizvođača Gree i Azuri su dostupne samo kod Multi split sustava.

6. Pitanje:

Koliko su učinkoviti PLASMA QUAD PLUS filteri kod zaštite od koronavirusa i na koje sve jedinice se mogu ugraditi?

Odgovor:

PLASMA QUAD PLUS uklanja 99% virusa, bakterija i plijesni prisutnih u zraku, uklanja 98% alergena, 99,7% grinja i prašine, 99% suspendiranih PM 2,5 u zraku. Veličina čestice koronavirusa je 0,1 do

0,125 mikrometar te je manji od filtera i nije namijenjen za zaštitu od koronavirusa. Mogu se ugraditi na MSZ-LN jedinice.

7. Pitanje:

U prostoriji s više unutarnjih jedinica, može li se ograničiti da jedan bežični upravljač upravlja samo jednom unutarnjom jedinicom?

Odgovor:

Kod Mitsubishi Electric uređaja, kada se više uređaja nalazi u istoj prostoriji, može se namjestiti da jedan bežični daljinski upravljač odgovara samo jednoj upravljačkoj grupi. Unutar iste prostorije je moguće imati do 4 različite upravljačke grupe. Upravljač koji je namješten da upravlja jednom grupom ne može upravljati uređajima iz drugih grupa.

8. Pitanje:

Imam već instaliranu Mitsubishi klimu, mogu li staviti Wifi upravljanje?

Odgovor:

Mitsubishi Electric Wi-Fi Control dostupan je za naknadnu ugradnju u kompatibilne Mitsubishi Electric klima uređaje. Možete nam se slobodno javiti na mail: deltron@deltron.hr ili nazvati tehnički odjel koji će Vam u što kraćem roku odgovoriti na tražene zahtjeve.

9. Pitanje:

Koje sve jedinice imaju mogućnost prozorskog kontakta odnosno da se ugase prilikom otvorenog prozora?

Odgovor:

Pomoću priključnog kabela MAC 1702RA unutarnje jedinice koje imaju mogućnost prozorskog kontakta su:

- MSZ-LN_VG(2)
- MSZ-AP_VGK
- MSZ-EF_VGK
- MSZ-BT_VGK
- MSZ-HR_VF
- MSZ-HJ_VA
- MSZ-DM_VA
- MSZ-WN_VA
- MSZ-FH_VE2
- MFZ-KT_VG
- MFZ-KJ_VE
- MLZ-KP_VF

10. Pitanje:

Kolika je opasnost od zapaljivosti kod R32 plina?

Odgovor:

R32 spada u skupinu slabo zapaljivog plina i pod normalnim uvjetima ne predstavlja opasnost. Naime, kod manjeg GWP-a raste mogućnost zapaljivosti ali u slučaju zapaljenja ima vrlo malen rizik od porasta tlaka i eksplozivne sile. Također kod ispuštanja R32 na gorući plamen širenje plamena je sporo te vertikalno prema gore.



Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba